JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03360

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号
eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2026 年　4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年　4 月 23 日 10:00
採水地点又は試料名	杉水配水区　右山設備工業事務所 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	糸永　省吾

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	mg/L	10　mg/L以下
39	塩化物イオン	2.4	mg/L	200　mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.9(21℃)		5.8以上8.6以下
49	味	異常でない		異常でないこと
50	臭気	異常でない		異常でないこと
51	色度	0.5	度 未満	5　度以下
52	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
-	気温(採水時)	17.3	℃	—
-	水温(採水時)	16.5	℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.1	mg/L	—
	-以下余白-			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年　4 月 23 日 ～　2026 年　5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor　松﨑　裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03361

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号
eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号
TEL:092-504-1220

2026 年 4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 4 月 23 日 10:34
採水地点又は試料名	つつじ台配水区　村上水道事務所 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	糸永　省吾

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	6.82 mg/L	10 mg/L以下
39	塩化物イオン	10.4 mg/L	200 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.4(21℃)	5.8以上8.6以下
49	味	異常でない	異常でないこと
50	臭気	異常でない	異常でないこと
51	色度	0.5 度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	17.6 ℃	—
－	水温(採水時)	18.3 ℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	—
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 4 月 23 日 ～ 2026 年 5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor　松﨑　裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03362

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号

eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2026 年 4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 4 月 23 日 9:30
採水地点又は試料名	吹田配水区　企業団庁舎 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	西　昴志

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.91	mg/L	10 mg/L以下
39	塩化物イオン	9.3	mg/L	200 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.2(23℃)		5.8以上8.6以下
49	味	異常でない		異常でないこと
50	臭気	異常でない		異常でないこと
51	色度	0.5	度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
-	気温(採水時)	14.3	℃	—
-	水温(採水時)	18.2	℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.4	mg/L	—
	-以下余白-			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 4 月 23 日 ～ 2026 年 5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor 松﨑 裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03363

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号

eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2026 年　4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年　4 月 23 日 10:00
採水地点又は試料名	立野配水区　内牧公民館 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	村上　公一

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.92 mg/L	10 mg/L以下
39	塩化物イオン	9.3 mg/L	200 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.3(21℃)	5.8以上8.6以下
49	味	異常でない	異常でないこと
50	臭気	異常でない	異常でないこと
51	色度	0.5 度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	気温(採水時)	14.5 ℃	—
-	水温(採水時)	18.8 ℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.3 mg/L	—
	-以下余白-		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年　4 月 23 日 ～　2026 年　5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor　松﨑　裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03364

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号

eurofins

ユーロフィン太平環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220

2026 年 4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 4 月 23 日 10:20
採水地点又は試料名	大林配水区　大津町山村広場 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	村上　公一

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.81	mg/L	10 mg/L以下
39	塩化物イオン	13.0	mg/L	200 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.5(21℃)		5.8以上8.6以下
49	味	異常でない		異常でないこと
50	臭気	異常でない		異常でないこと
51	色度	0.5	度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	15.1	℃	—
－	水温(採水時)	19.3	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.3	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 4 月 23 日 ～ 2026 年 5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor 松﨑 裕加
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03365

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号
eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2026 年 4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 4 月 23 日 10:40
採水地点又は試料名	吹田団地配水区　吹田団地配水池 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	村上　公一

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.93 mg/L	10 mg/L以下
39	塩化物イオン	9.4 mg/L	200 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.3(22℃)	5.8以上8.6以下
49	味	異常でない	異常でないこと
50	臭気	異常でない	異常でないこと
51	色度	0.5 度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	14.6 ℃	—
－	水温(採水時)	18.1 ℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.3 mg/L	—
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合。
検査期日	2026 年 4 月 23 日 ～ 2026 年 5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor　松﨑　裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03366

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号
eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2026 年 4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 4 月 23 日 9:30
採水地点又は試料名	日吉ヶ丘配水区　入道水公民館 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	前原　和輝

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.53	mg/L	10 mg/L以下
39	塩化物イオン	5.7	mg/L	200 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.6(22℃)		5.8以上8.6以下
49	味	異常でない		異常でないこと
50	臭気	異常でない		異常でないこと
51	色度	0.8	度	5 度以下
52	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	15.6	℃	—
－	水温(採水時)	18.8	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 4 月 23 日 ～ 2026 年 5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor　松﨑　裕加
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03367

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号

eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31
TEL:092-504-1220

2026 年　4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年　4 月 23 日　9:51
採水地点又は試料名	柳水配水区　柳水公民館 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	前原　和輝

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.30 mg/L	10 mg/L以下
39	塩化物イオン	7.4 mg/L	200 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.6(22℃)	5.8以上8.6以下
49	味	異常でない	異常でないこと
50	臭気	異常でない	異常でないこと
51	色度	0.5 度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	15.0 ℃	—
－	水温(採水時)	18.4 ℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	—
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年　4 月 23 日 ～　2026 年　5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor　松﨑　裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03368

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号

eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2026 年 4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 4 月 23 日 10:20
採水地点又は試料名	堀川配水区　堀川公民館 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	前原　和輝

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.91	mg/L	10 mg/L以下
39	塩化物イオン	7.6	mg/L	200 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.5(22℃)		5.8以上8.6以下
49	味	異常でない		異常でないこと
50	臭気	異常でない		異常でないこと
51	色度	0.5	度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	17.5	℃	—
－	水温(採水時)	17.2	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.3	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 4 月 23 日 ～ 2026 年 5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor 松﨑 裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03369

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号

eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2026 年 4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 4 月 23 日 10:05
採水地点又は試料名	美咲野配水区　美咲野中央公園 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	西　昴志

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.04	mg/L	10 mg/L以下
39	塩化物イオン	6.6	mg/L	200 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.4(21℃)		5.8以上8.6以下
49	味	異常でない		異常でないこと
50	臭気	異常でない		異常でないこと
51	色度	0.5	度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	14.1	℃	—
－	水温(採水時)	17.1	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.3	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 4 月 23 日 ～ 2026 年 5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor　松﨑　裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03370

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号
eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2026 年 4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 4 月 23 日 9:45
採水地点又は試料名	楽善配水区　岩下建設事務所 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	西　昴志

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.04	mg/L	10 mg/L以下
39	塩化物イオン	23.1	mg/L	200 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.6(21℃)		5.8以上8.6以下
49	味	異常でない		異常でないこと
50	臭気	異常でない		異常でないこと
51	色度	0.5	度	5 度以下
52	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	13.8	℃	—
－	水温(採水時)	18.6	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 4 月 23 日 ～ 2026 年 5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor　松﨑　裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03371

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号

eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2026 年 4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 4 月 23 日 10:15
採水地点又は試料名	高尾野配水区　高尾野公民館 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	西　昴志

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.98	mg/L	10 mg/L以下
39	塩化物イオン	5.5	mg/L	200 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.4(22℃)		5.8以上8.6以下
49	味	異常でない		異常でないこと
50	臭気	異常でない		異常でないこと
51	色度	0.5	度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	13.1	℃	—
－	水温(採水時)	17.6	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 4 月 23 日 ～ 2026 年 5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor 松﨑 裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03372

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号
eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号
TEL:092-504-1220

2026 年 4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 4 月 23 日 10:10
採水地点又は試料名	武蔵ヶ丘配水区　向陽台公民館 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	梅原　誠人

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.34	mg/L	10 mg/L以下
39	塩化物イオン	8.0	mg/L	200 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.5(21℃)		5.8以上8.6以下
49	味	異常でない		異常でないこと
50	臭気	異常でない		異常でないこと
51	色度	0.5	度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	17.0	℃	—
－	水温(採水時)	19.4	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 4 月 23 日 ～ 2026 年 5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor　松﨑　裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03373

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号
eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2026 年　4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年　4 月 23 日 11:28
採水地点又は試料名	沖野配水区　であいの公園 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	梅原　誠人

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.82 mg/L	10 mg/L以下
39	塩化物イオン	8.0 mg/L	200 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.4(21℃)	5.8以上8.6以下
49	味	異常でない	異常でないこと
50	臭気	異常でない	異常でないこと
51	色度	0.5 度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	気温(採水時)	15.9 ℃	—
-	水温(採水時)	17.9 ℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	—
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年　4 月 23 日 ～　2026 年　5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor　松﨑　裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03374

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号

eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2026 年 4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 4 月 23 日 11:17
採水地点又は試料名	南沖野配水区　キャロッピア北広場 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	梅原　誠人

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.52 mg/L	10 mg/L以下
39	塩化物イオン	8.2 mg/L	200 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.4(22℃)	5.8以上8.6以下
49	味	異常でない	異常でないこと
50	臭気	異常でない	異常でないこと
51	色度	0.5 度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	気温(採水時)	15.5 ℃	—
-	水温(採水時)	19.0 ℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	—
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 4 月 23 日 ～ 2026 年 5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor　松﨑　裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03375

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号

eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2026 年 4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 4 月 23 日 11:02
採水地点又は試料名	大堀木配水区　ひばりヶ丘公園 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	梅原　誠人

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.40 mg/L	10 mg/L以下
39	塩化物イオン	7.4 mg/L	200 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.5(22℃)	5.8以上8.6以下
49	味	異常でない	異常でないこと
50	臭気	異常でない	異常でないこと
51	色度	0.5 度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	15.2 ℃	—
－	水温(採水時)	19.2 ℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.3 mg/L	—
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 4 月 23 日 ～ 2026 年 5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor　松﨑　裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03376

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号

eurofins

ユーロフィン太平環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番1号

TEL:092-504-1220

2026 年 4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 4 月 23 日 10:40
採水地点又は試料名	平川配水区　魚野邸 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	岩下　竜也

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.35 mg/L	10 mg/L以下
39	塩化物イオン	7.0 mg/L	200 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.4(21℃)	5.8以上8.6以下
49	味	異常でない	異常でないこと
50	臭気	異常でない	異常でないこと
51	色度	0.5 度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	14.2 ℃	—
－	水温(採水時)	18.2 ℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	—
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 4 月 23 日 ～ 2026 年 5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor　松﨑　裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03377

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号
eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2026 年 4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 4 月 23 日 10:20
採水地点又は試料名	伊勢前原配水区　前原集会所 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	岩下　竜也

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.25	mg/L	10 mg/L以下
39	塩化物イオン	2.0	mg/L	200 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	8.0(22℃)		5.8以上8.6以下
49	味	異常でない		異常でないこと
50	臭気	異常でない		異常でないこと
51	色度	0.5	度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	14.1	℃	—
－	水温(採水時)	17.5	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 4 月 23 日 ～ 2026 年 5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor 松﨑 裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-03378

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号
eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2026 年 4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 4 月 23 日 9:40
採水地点又は試料名	矢護川配水区　上中・御顔所コミュニティセンター 浄水
件名	令和8年度　水質検査業務委託
採水者	岩下　竜也

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48 mg/L	10 mg/L以下
39	塩化物イオン	2.4 mg/L	200 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.9(21℃)	5.8以上8.6以下
49	味	異常でない	異常でないこと
50	臭気	異常でない	異常でないこと
51	色度	0.5 度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	14.3 ℃	—
－	水温(採水時)	16.2 ℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	—
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 4 月 23 日 ～ 2026 年 5 月 11 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor　松﨑　裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

原水水質試験(検査)結果書

No. D2026-03379

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号
eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の限2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2026 年 4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 4 月 23 日 9:30	天候	(当日)　雨
水源の名称(採水地点)	杉水水源　水源地 原水		
件名	令和8年度　水質検査業務委託		
採水者	糸永　省吾		

	検査項目	検査結果		基準値 *
-	気温(採水時)	17.1	℃	—
-	水温(採水時)	16.0	℃	—
-	大腸菌数	1.8	MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—
	-以下余白-			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 4 月 23 日 ～　2026 年 4 月 27 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor　松﨑　裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：健水発第0330006号 (H19.3.30)

原水水質試験(検査)結果書

No. D2026-03380

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号
eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号
TEL:092-504-1220

2026 年 4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 4 月 23 日 9:40	天候	(当日)　雨
水源の名称(採水地点)	立野水源　水源地 原水		
件名	令和8年度　水質検査業務委託		
採水者	村上　公一		

	検査項目	検査結果		基準値 *
-	気温(採水時)	19.0	℃	—
-	水温(採水時)	17.5	℃	—
-	大腸菌数	1.8	MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—
	-以下余白-			

判定	上記水質項目については水質基準に適合 ✓
検査期日	2026 年 4 月 23 日 ～ 2026 年 4 月 27 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor　松﨑　裕加
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：健水発第0330006号 (H19.3.30)

原水水質試験(検査)結果書

No. D2026-03381

交付　2026 年 5 月 11 日

大津菊陽水道企業団　企業長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号
eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2026 年　4 月 23 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年　4 月 23 日 10:00	天　候	(当日)　雨
水源の名称 (採水地点)	矢護川水源　水源地 原水		
件　名	令和8年度　水質検査業務委託		
採　水　者	岩下　竜也		

	検査項目	検査結果		基準値 *
-	気温(採水時)	12.9	℃	—
-	水温(採水時)	15.0	℃	—
-	大腸菌数	1.8	MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—
	- 以 下 余 白 -			

判　定	上記水質項目については水質基準に適合 ／
検査期日	2026 年　4 月 23 日 ～　2026 年　4 月 27 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	Supervisor　松﨑　裕加
備　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：健水発第0330006号 (H19.3.30)